

重要

BU5002RWLをご利用のお客様へ

バッテリー混在使用注意のお知らせ

(BU3002RWLについては影響がございません)

この度は、「バッテリーパックBUB3002RW」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

BUB3002RWで使用しているバッテリーが切り替わりました。

このためBUB3002RWには切替前と切替後のバッテリーパックが2種類ございます。

BU5002RWLはバッテリーパックを2個使用しますが、切替前後のバッテリーパックを混在して使用することはできません。

当社では切替前後のバッテリーパックが混在して出荷されないよう厳重に管理しておりますが、当社出荷後の流通過程において、切替前後のバッテリーパックが混在する可能性がございます。

万一、BU5002RWL用にご注文いただいたバッテリーパックが前後混在していた場合は、切替前のバッテリーパック1個を、切替後のバッテリーパックに交換させていただきます。

つきましては、大変お手数をおかけいたしますが、裏面をご確認いただき、FAXまたは当社ホームページより、バッテリー交換をお申込みいただきますようお願いいたします。

この度は当社の都合によりご不便をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

※ BU3002RWLは、バッテリーパックを1つしか使用しないため、切替前後いずれのバッテリーパックでもご使用いただけます。

<例>

バッテリー1

バッテリー2


切替前バッテリー 切替前バッテリー → ○ (問題ございません)

切替後バッテリー 切替後バッテリー → ○ (問題ございません)

切替前バッテリー 切替後バッテリー → × (ご使用になれません) → **交換が必要です**


切替後バッテリー 切替前バッテリー → × (ご使用になれません) → **交換が必要です**

※ 切替前および切替後いずれのバッテリーパックでも、1台の無停電電源装置に同じ種類のバッテリーパックをご使用いただければ、問題ございません。




<バッテリーの識別方法>

- 切替え後バッテリー 以下の混在注意ラベルが貼られております。
なお、切替え前バッテリーには本混在注意ラベルは貼られておりません。




混在注意ラベル

・混在注意ラベル貼り位置



梱包箱の上面に混在注意ラベルが貼り付けられております。



バッテリー本体の上面に混在注意ラベルが貼り付けられております。

バッテリー交換依頼書

<交換お申し込み方法>

- FAXでのお申し込み
以下のフォームに必要事項を記入し、当社修理センターにFAXでお申し込みください。
- 当社ホームページでのお申し込み
当社ホームページにアクセスし、フォームに必要事項を入力してお申し込みください。
<https://www.omron.co.jp/contact/ContactForm.do?FID=00236>

(1) お申込者情報

申込日	年 月 日 ()	バッテリー受取および引取希望日(※1)	年 月 日 () 申込日から5営業日以降でご指定ください。
フリガナ お名前			
フリガナ ご住所 [〒]			
フリガナ 会社名	会社名	フリガナ 部署	
TEL	TEL	携帯電話	
FAX	FAX	日中連絡先	
e-mail			

(2) 送付先情報(お申込者情報と同じ場合はご記入不要です)

	<input type="checkbox"/> (1) お申込者情報と同じ	<input type="checkbox"/> (2) 以下送付先情報に記入
フリガナ お名前		
フリガナ ご住所 [〒]		
フリガナ 会社名	フリガナ 部署	
TEL	FAX	

(3) バッテリーおよび無停電電源装置情報

交換バッテリー 無停電電源装置	種類	製造番号
	切替前バッテリー(引取バッテリー)	
	無停電電源装置	

※1: ご不要となる切替前バッテリーパックは、当社負担にてお引取りいたします。
在庫状況などにより、ご希望日通りに配送できない場合がございます。
切替後バッテリーお届け時に切替前バッテリーを引き取りできない場合は、切替前バッテリーの引き取り日を運送会社にご相談ください。

備考欄	
-----	--

当社回答欄 バッテリー交換お承りのお知らせ (担当者押印をもって決定のお知らせとさせていただきます) <input type="checkbox"/> バッテリー交換を承りました。 <input type="checkbox"/> バッテリーの交換を承ることができませんでした。 理由: <input type="checkbox"/> 交換対象のUPSではございませんでした <input type="checkbox"/> 交換対象のバッテリーではございませんでした
--

担当
